



МЧС РОССИИ

Главное Управление МЧС России
по Иркутской области
Управление надзорной деятельности
Отдел надзорной деятельности
г. Иркутска

664081, г. Иркутск, ул. Красноярская, 74А
тел.: 70-22-45, факс: 70-22-27

МБОУ г. Иркутска СОШ № 65
664011, г. Иркутск, ул. 8 Марта, 1

«15» ноябрь 2012 г. № 2-15- 5384

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

Я, государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору Дорохин Алексей Владимирович

(должность (по ГПН), фамилия, имя, отчество)

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 2-15-265-ПП от 06 ноября 2012 г., возбужденного государственным инспектором г. Иркутска по пожарному надзору Дорохиным Алексеем Владимировичем

по ч. 1 статьи 20.4 КоАП РФ в отношении: МОУ г. Иркутска СОШ № 65

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

установил причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению, а именно:

В соответствии с распоряжением № 1138 от «21» сентября 2012 г., в период с «10» октября 2012 года по «06» ноября 2012 года проведена внеплановая выездная проверка за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 65, по адресу: 664011, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, пер. 8 Марта, 1.

Руководствуясь ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в 15 ч. 00 мин. 19 октября 2012 года на территории и в павильонах МБОУ г. Иркутска СОШ № 65, по адресу: 664011, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, пер. 8 Марта, 1, выявил нарушения требований пожарной безопасности, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, установленные Федеральным законом от 22.08.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», строительными норм и правил СНиП 21-01-97* и СНиП 2.08.02-89*, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
Здание школы по адресу по адресу: 664011, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, пер. 8 Марта, 1		

1.	Допущено использование технического помещения (помещение водомерного узла) для организации мастерской и хранения оборудования, мебели и других предметов <i>Технические помещения должны быть освобождены от мебели и других предметов (горючей нагрузки).</i>	пп. б п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)
2.	Складское помещение в цокольном этаже не отделено противопожарной дверью 2-го типа <i>Помещение склада должно быть отделено противопожарной дверью 2-го типа.</i>	п. 7.4 СНИП 21-01-97*; п. 1.82 СНИП 2.08.02-89*; ст. 4, 6, 151 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")
3.	В кабинете заместителя директора по ОБЖ на 3 этаже (трибуна) отделка стен (перегородок) и потолка выполнена с применением строительных конструкций, снижающих общую степень огнестойкости здания и способствующих распространению опасных факторов пожара между помещениями <i>Отделка кабинета в здании школы II степени огнестойкости должна соответствовать группе горючести не менее чем Г2 (умеренно горючие)</i>	(п. 7.1, 7.8, 7.9 СНИП 21-01-97*; табл. 1 МДС 21-1.98; табл. 6.8 СНИП 31-06-2009; ст. 4, 6, 151 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")

Невыполнение указанных требований стало возможным: ввиду ненадлежащего директором МБОУ г. Иркутска СОШ № 65 на объекте защиты своих должностных обязанностей в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 г., и отсутствия надлежащего контроля за обеспечением требований пожарной безопасности на указанном объекте.

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения и **в течение 1 месяца** со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:

664081, г. Иркутск, ул. Красноярская, 74А, (тел: 70-20-71, факс: 70-22-27) в ОНД г. Иркутска.
(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление внес:

Главный государственный инспектор
должность
г. Иркутска по пожарному надзору
подразделение УНД


подпись



А.В. Черниговский
инициалы и фамилия

2012 г.

Копию настоящего представления получила(а) " _____ " _____


должность


подпись

Владелец
инициалы и фамилия

Копия настоящего постановления выслана по адресу: _____